

Information om undersökningar av dricksvatten för verksamheter som omfattas av

Livsmedelsverkets föreskrift om dricksvatten (SLVFS 2001:30)

Bakgrund

För alla dricksvattenanläggningar som omfattas av Livsmedelsverkets föreskrift om dricksvatten (SLVFS 2001:30) ska det finnas ett undersökningsprogram där provtagningspunkter samt frekvensen av normal respektive utvidgad undersökning framgår. Undersökningsprogrammet ska fastställas av kontrollmyndigheten.

Kvalitetskrav

Enligt 7 § (SLVFS 2001:30) ska dricksvatten vara hälsosamt och rent. Det ska anses vara hälsosamt och rent om det

- inte innehåller mikroorganismer, parasiter och ämnen i sådant antal eller sådana halter att de kan utgöra en fara för människors hälsa, och
- uppfyller de gränsvärden som anges i bilaga 2, avsnitt A och B.

Observera! Eftersom dricksvatten räknas som ett livsmedel ska även de krav som finns i livsmedelslagstiftningen uppfyllas:

- Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004
- Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002
- Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:20)

Undersökningar

Den som producerar eller tillhandahåller dricksvatten ska utföra regelbundna undersökningar av dricksvattnet. Enligt dricksvattenföreskriften ska undersökningarna avse minst de parametrar som anges i bilaga 3, avsnitt A (normal undersökning) och bilaga 3, avsnitt B (utvidgad undersökning), om inte kontrollmyndigheten beslutar annat.

Undersökningar av andra ämnen och mikroorganismer än som anges i bilaga 3 ska utföras om det finns anledning att misstänka att de kan förekomma i sådana halter att de kan utgöra en fara för människors hälsa.

Undersökningsprogram

Enligt 10 § (SLVFS 2001:30) ska den som producerar eller tillhandahåller dricksvatten upprätta ett undersökningsprogram inom egenkontrollen för regelbundna undersökningar där provtagningspunkter samt provtagningsfrekvens (antal prov/år) ska finnas beskrivet. Undersökningsprogrammet ska skickas in till miljöavdelningen för att fastställas av Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott.

Viktigt att tänka på

Analys av dricksvattenproverna ska ske på ackrediterat laboratorium, dessa går att hitta på Swedacs hemsida, www.swedac.se.

Vid beställning av analys är det viktigt att uppge att undersökning gäller dricksvatten för allmän förbrukning samt att provtagningsprogrammet följs.

Nedsättning av provtagningsfrekvens eller antal parametrar

Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott kan besluta om minskad frekvens för provtagning förutsatt att

- två års sammanhängande provtagning påvisar avsevärt bättre resultat än de gränsvärden som anges i SLVFS(2001:30).

För den utvidgade kontrollen krävs det att verksamheten kan visa att en enskild parameter sannolikt inte kommer förekomma i dricksvattnet i sådana halter att gränsvärdet överskrids.

Om du har några frågor kontakta miljöavdelningen Tjörns kommun:

Karna Thomasdotter, 0304-60 10 39
karna.thomasdotter@tjorn.se eller
Naida Granov, 0304-60 11 52
naida.granov@tjorn.se